

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000 г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф. 262-20-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление
МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного надзора)

353740, Краснодарский край Ленинградский район ст. Ленинградская ул. Крестьянская 1496 тел 8-86145-7-01-30 ф. 8-86145-7-01-30 E-mail:ond39@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 25/1/6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 посёлка Уманского муниципального образования Ленинградский район

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Пятенко В.Г. № 25 25.01.19, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00мин 5 Марта 2019 по 13 ч 00мин 5 Марта 2019*
(наименование органа ГПН)

проведена **плановая** проверка

Старший дознаватель Дежин Владимир Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 посёлка Уманского муниципального образования Ленинградский район, п. Уманский, ул. Садовая 21
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Масьянова Наталья Анатольевна*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нару-	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор-	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-

	шения	мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	помещение при нахождении 10 и более детей не оборудовано вторым эвакуационным выходом	п. 5. 2.12 СП 1.13130.2009, п.6.12 СНиП 21-01-97*	19.07.19	
2	Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуации неисправна(не соединены между собой кабель 4 помещений с остальными помещениями здания)	ст. 83, ФЗ-123, НПБ 88-01, СП 5.13130.2009, СПЗ.13130.2009 п.61 ППР утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012г № 390	19.07.19	
3	имеющиеся знаки пожарной безопасности расположены на высоте менее 2м от пола	в нарушение требований п. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.5 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.07.19	
4	речевые извещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка	п.4.4 СП 3.13130.2009	19.07.19	
5	Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выполнена с нарушением норм. (50см до электроламп)	п.61 ППР утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012г № 390, ст. 84, ФЗ-123, НПБ 104-03, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009	19.07.19	
6	имеющиеся знаки пожарной безопасности выполнены с нарушением ГОСТ	п. 33 ППР, п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.4.1 , п.3 примечание к п.4, п.4.2 п.8.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	19.07.19	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2019 г.
(квартал, месяц).

Старший дознаватель Дежин В.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«5» марта 2019г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Масьянова Н. А.
(должность, фамилия, инициалы)

«5» марта 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
(861) 2686440