

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

**ПРЕДПИСАНИЕ №31п-21-2020**  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«11» февраля 2020 г.

ст. Ленинградская

При проверке МБДОУ детский сад №20 по адресу:  
Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Уманский, ул. Садовая, 21  
выявлены нарушения санитарного законодательства:

ст.ст. 11, 28, 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. №52-ФЗ,  
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: п.п. 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3. - туалетные всех 3-х групп обеспечены недостаточным количеством санитарно-технического оборудования для детей (умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители и детские унитазы), а именно: ясельная группа – 2 раковины для детей (при норме – 3 умывальные раковины); 2-я младшая группа – 3 раковины и 3 унитаза (при норме – 4 раковины для детей и 4 детских унитаза).

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МБДОУ детский сад №20:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:  
п.п. 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

**в срок до 01.09.2020 г.**

2. Принять к неукоснительному соблюдению ст.ст. 11, 28, 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.


3. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, **представить в срок до 01 сентября 2020 г.** по адресу: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 190.

4. Ответственным за выполнение предписания является: МБДОУ детский сад №20.

5. Административная ответственность по факту невыполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт



Звягинцева М. В.

Предписание получила

  
(подпись)

Масьянова Н. А.